

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Sehr geehrte Damen und Herren!

[REDACTED]

Die VO war gerade in Begutachtung und ich würde Sie bitte ersuchen nachfolgende Ergänzung in Ihren Überlegungen zur Ermittlung des Mehrkostenfaktors (§11 Abs.1) für eine Verkabelung sinngemäß aufzunehmen (gelb markiert).

(2) Bei der Berechnung sind die gesamten Lebensdauerkosten und gegebenenfalls Erlöse zu berücksichtigen. Zumindest folgende Kostenkomponenten sind einzubeziehen und transparent aufzuschlüsseln:

4. Monetarisierung des CO₂-Fußabdrucks im Zuge der Errichtung eines Erdkabels bzw. einer Freileitung

Auf Grund der Kostenentwicklung bei den Netztarifen ist jede künstliche Erhöhung - neben elektrotechnischer Nachteile und Probleme in der Betriebsführung durch Erdkabeln zu vermeiden.

Die Berücksichtigung des ökologischen Fußabdrucks würde aus klimapolitischer Perspektive eine Objektivierbarkeit ermöglichen und stellt im Hinblick des Kostenfaktors von CO₂-Emissionszertifikate eine legitime Maßnahme dar.

Danke, bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

[REDACTED]

energieAG
Oberösterreich

[REDACTED]

Energie AG Oberösterreich
Böhmerwaldstraße 3, 4020 Linz, Austria
Sitz: Linz, FN 76532 y LG Linz

[Facebook](#) [Instagram](#) energieag.at

Diese Mitteilung ist vertraulich und nur fuer den Adressaten bestimmt. Weitergabe oder Vervielfaeltigung durch andere als den Adressaten ist verboten. Wenn Sie die Sendung irrtuemlich erhalten, verstaendigen Sie bitte unverzueglich den Absender.

This message is confidential. It may not be disclosed to, or used by, anyone other than the addressee. If you receive this message by mistake, please advise the sender.

