

## Ökostrom-Abweichungen: Fahrplanzuweisung zu tatsächlich eingespeisten Mengen in 2007

<b>Österreich *)</b>	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	<b>2007</b>
Zuweisung (Prognose) in MWh	1.433.068	1.415.605	1.437.641	1.534.011	5.820.325
Erzeugung (IST) in MWh	1.420.502	1.360.746	1.450.920	1.517.005	5.749.173
Ausgleichsenergie (AE) in MWh	-12.566	-54.859	13.279	-17.006	-71.152
<b>Abweichung **)</b>	<b>0,88%</b>	<b>4,03%</b>	<b>-0,92%</b>	<b>1,12%</b>	<b>1,24%</b>

+ ... Prognose > Ist

- ... Prognose < Ist

\*) Der Wert für Gesamtösterreich ergibt sich aufgrund einer gewichteten Bewertung der Regelzonenenergebnisse

\*\* ) AE-Abweichung in % - bezogen auf die Erzeugung

[Quelle: OeMAG | Energie-Control GmbH]