

Ökostrom-Abweichungen: Fahrplanzuweisung zu tatsächlich eingespeisten Mengen in 2008

| Österreich *) | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | 2008 |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuweisung (Prognose) in MWh | 1.569.551 | 1.322.884 | 1.265.418 | 1.351.344 | 5.509.197 |
| Erzeugung (IST) in MWh | 1.574.174 | 1.284.525 | 1.241.048 | 1.343.095 | 5.442.842 |
| Ausgleichsenergie (AE) in MWh | 4.623 | -38.359 | -24.370 | -8.249 | -66.355 |
| Abweichung **) | -0,29% | 2,99% | 1,96% | 0,61% | 1,22% |

+ ... Prognose > Ist

- ... Prognose < Ist

*) Der Wert für Gesamtösterreich ergibt sich aufgrund einer gewichteten Bewertung der Regelzonenenergebnisse

**) AE-Abweichung in % - bezogen auf die Erzeugung

[Quelle: OeMAG 14.08.2009 | Energie-Control GmbH]