

Ökostrom-Abweichungen: Fahrplanzuweisung zu tatsächlich eingespeisten Mengen in 2013

Österreich *)	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	2013
Zuweisung (Prognose) in MWh	1.723.961	1.837.848	1.651.046	1.951.135	7.163.989
Erzeugung (IST) in MWh	1.735.864	1.899.782	1.573.324	1.928.997	7.137.967
Ausgleichsenergie (AE) in MWh	11.902	61.934	-77.721	-22.138	-26.023
Abweichung **)	-0,69%	-3,26%	4,94%	1,15%	0,42%
+ ... Prognose > Ist					
- ... Prognose < Ist					
*) Der Wert für Gesamtösterreich ergibt sich aufgrund einer gewichteten Bewertung der Regelzonergebnisse					
**) AE-Abweichung in % - bezogen auf die Erzeugung					

[Quelle: OeMAG 25.07.2014 | Energie-Control Austria]